



SAVUNPOISTOLASKELMA

HYVÄKSYTTY SEURAAVA TARKASTELU 11.03.2004:
 SAVUNPOISTO 0,5% x 1684 kem²
 SAVUNPOISTO 1,0% x 316 kem² (ALKUPERÄINEN LIIKETILA 1)

SAVUNPOISTOLUUKUT 1000X2000
 Keroplast Ori 51/HT (tehollinen koko 1,6 m²)
 TEHOLLISTA AUKKOA 8 x 1,6 m² = 12,8 m²

SAVUNPOISTOA VARTEN LIIKETILOJEN KÄYTÄVÄÄN RAJOITUVISSA SEINISSÄ AUKOT

MUUTOKSET:
 LIIKETILA 1 ON OSASTOITU OMAKSI EI30 PALO-OSASTOKSI, JOSSA ON OMAT SAVUNPOISTOLUUKUT

HUOLTOTILA 13c ON OSASTOITU EI 30 JA SAVUNPOISTO KOTOLEITU KATOSSA KÄYTÄVÄN SAVUNPOISTOLUUKUUN 30.10.2007

NYT TOTEUTETAAN OMAKSI OSASTOIKSEEN KOKO PÄÄTY, JOSSA LIIKETILA 1 JA TILA 13c

TOIMENPITEESSÄ MUUTETAAN SEURAAVAT SAVUNPOISTOJÄRJESTELYT: TOTEUTETAAN LIIKETILOJEN 4 JA 5 KÄYTÄVÄN SEINÄN YLÄOSIEN AUKOT SAVUNPOISTOA VARTEN

TILAPÄISET TILAMUUTOKSET 2017:
 KÄYTTÖTAPA EDELLEEN KOKOONTUMIS- JA LIIKETILANA.
 860 m² LIIKE- JA AULATILAA KÄYTETÄÄN OPETUSTILANA

TILOIHIN TOTEUTETAAN T-LISTA-ALAKATTO, JONKA LEVYTYS AVATAAN SAVUNPOISTOTILANTEESSA

EI MUUTOSTA SAVUNPOISTOLASKELMAAN

PALOLUOKKA P2
 PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
 SUOJAUSTASOLUOKKA 1

C	18.4.2018	TOIM.TILAN 5 LAAJENNUS (VÄLISEINÄ- JA OVIMUUTOS). KEITTIÖLÄITTEIDEN PÄIVITYS	EK
B	29.1.2018	LIIKETILAT 4, 11 JA 12 OTEITU OPETUSTILAKSI	EK
A	9.1.2018	PALOTARKASTUSPÖYTÄKIRJAN MUKAISET MUUTOKSET	EK
KOJA	KORTTELU/TILA	TOINTI/RN:o	VIKKONUMERIN MERKINTÖÄ
RAKENNUSLOMAKKE	201	5	JURK.No
MUUTOS			PÄÄPIIRUSTUS
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ
KOY TOIJALAN MOOTTORITIELIITYMÄ			POHJAPIIRUSTUS
SIRKESALONTIE 3			MITTAKAAVA
37800 TOIJALA			1:100
ARKKITEHTISUUNNITTELU MIKKO UOTILA OY	SUUNNALA	TYÖ No	PIIR.No
Ämpärintie 71 31760 Urjala mikko.uotila@arkkitehtisuunnittelu.net	ARK	KYKO	P2
pub 050 560 7016 03 546 0646	PÄIVÄS	YHTYENK.	MUUTOS
Mikko Uotila arkkitehti SAFA	1.12.2017		