



SAVUNPOISTOLASKELMA

HYVÄKSYTTY SEURAAVA TARKASTELU 11.03.2004:

SAVUNPOISTO 0,5% x 1684 kem²

SAVUNPOISTO 1,0% x 316 kem² (ALKUPERÄINEN LIIKETILA 1)

SAVUNPOISTOLUUKUT 1000X2000

Keroplast Ori 51/HT (tehollinen koko 1,6 m²)

TEHOLLISTA AUUKKOA 8 x 1,6 m² = 12,8 m²

SAVUNPOISTOA VARTEN LIIKETILOJEN KÄYTTÄVÄÄN RAJOITUVISSA SEINISSÄ AUKOT

MUUTOKSET:

LIIKETILA 1 ON OSASTOITU OMAKSI EI30 PALO-OSASTOKSI, JOSSA ON OMAT SAVUNPOISTOLUUKUT

HUOLTOTILA 13c ON OSASTOITU EI 30 JA SAVUNPOISTO KOTOLEITU KATOSSA KÄYTTÄVÄN SAVUNPOISTOLUUKKUUN 30.10.2007

NYT TOTEUTETAAN OMAKSI OSASTOIKSEEN KOKO PÄÄTY, JOSSA LIIKETILA 1 JA TILA 13c

TOIMENPITEESSÄ MUUTETAAN SEURAAVAT SAVUNPOISTOJÄRJESTELYT: TOTEUTETAAN LIIKETILOJEN 4 JA 5 KÄYTTÄVÄN SEINÄN YLÄOSIEN AUKOT SAVUNPOISTOA VARTEN

TILAPÄISET TILAMUUTOKSET 2017: KÄYTTÖTAPA EDELLEEN KOKOONTUMIS- JA LIIKETILANA. 860 m² LIIKE- JA AULATILAA KÄYTETÄÄN OPETUSTILANA

TILOIHIN TOTEUTETAAN T-LISTA-ALAKATTO, JONKA LEVYTYS AVATAAN SAVUNPOISTOTILANTEESSA

EI MUUTOSTA SAVUNPOISTOLASKELMAAN

PALOLUOKKA P2
PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
SUOJAUSTASOLUOKKA 1

C	18.4.2018	TOIM.TILAN 5 LAAJENNUS (VÄLISEINÄ- JA OVIMUUTOS). KEITTIÖLIIETTEIDEN PÄIVITYS	EK
B	29.1.2018	LIIKETILAT 4, 11 JA 12 OTEITTU OPETUSTILAKSI	EK
A	9.1.2018	PALOTARKASTUSPÖYTÄKIRJAN MUKAISET MUUTOKSET	EK
KOJA	KORTTELITILA	TOINTI/RN:o	VIKKONUMERIN MERKINTÖÄ
RAKENNUSLOMAKKE	201	5	JURK.No
MUUTOS			PÄÄPIIRUSTUS
RAKENNUSOHJEEN NIMI JA OSOITE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ		MITTAKAAVAT
KOY TOIJALAN MOOTTORITIELIITYMÄ	POHJAPIIRUSTUS		1:100
SIRKESALONTIE 3			
37800 TOIJALA			
ARKKITEHTISUUNNITTELU MIKKO UOTILA OY	SUUNNALA	TYÖ No	PIIR.No
Luopajarvi 71-31760 Uusjoki	ARK	KYKO	P2
mikko.uotila@arkkitehtisuunnittelu.net			
03 546 0646	PÄIVÄS	YHTYK.	MUUTOS
Mikko Uotila arkkitehti SAFA	1.12.2017		